



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
**ВОТКИНСКАЯ**  
**МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА**  
ВОТКИНСКИЙ ЕРОСКУСПО  
ПРОКУРАТУРА  
ул. Кирова, 41, г. Воткинск, 427430

Директору МБОУ Кельчинская ООШ  
Федоровой С.Л.

Удмуртская Республика, Воткинский  
район, с. Кельчино, ул. Школьная, д.1

keltschool@yandex.ru

21.02.2024 №37-2024/Прдп82-24-20940030

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений закона

Воткинской межрайонной прокуратурой на основании решения от 02.02.2024 №14/46-2024, 02.02.2024 с 09 час. 00 мин. до 17 час. проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности МБОУ Кельчинская ООШ, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Кельчино, ул. Школьная, д.1.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, осуществлять меры пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Правила противопожарного режима, содержащие требования пожарной безопасности, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима в РФ).

В нарушение Правил противопожарного режима в РФ, Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее – Закон № 123-ФЗ), при эксплуатации здания МБОУ Кельчинская ООШ, расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Кельчино, ул. Школьная, д.1, допущены следующие нарушения:

1. В нарушение п. 31 Правил противопожарного режима в РФ ковер, укладываемый на путях эвакуации (основной выход из здания) не закреплен к полу.
2. В нарушение пп. г п. 27 Правил противопожарного режима в РФ допускается фиксация samozакрывающихся дверей в открытом положении.
3. В нарушение пп. в п. 35 Правил противопожарного режима в РФ допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком-рассеивателем.

Воткинская межрайонная прокуратура  
Удмуртской Республики  
№ 37-2024/Прдп82-24-20940030

4. В нарушение п. 48 Правил противопожарного режима в РФ отсутствует информация об исправности, своевременном обслуживании и ремонте наружного противопожарного водоснабжения и проведения проверки на водоотдачу (информация о весенней проверке НППВ не предоставлена).

Выявленные нарушения противоречат принципу защиты здоровья, прав и законных интересов граждан. Нарушения требований законодательства о пожарной безопасности являются недопустимыми, поскольку, могут повлечь за собой возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, находящихся в помещении.

Выявленные нарушения закона допущены по причине отсутствия надлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами МБОУ Кельчинская ООШ, при отсутствии надлежащего контроля со стороны его руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
4. О дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить Воткинского межрайонного прокурора.
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру в месячный срок в письменной форме с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Межрайонный прокурор

старший советник юстиции

Б.Т. Каримов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CED63D9F15210303FBC880C520CF2AFF  
Владелец Каримов Булат Тахирович  
Действителен с 20.06.2023 по 12.09.2024

Калистратова Н.Р., тел. 8 (34145) 5-15-98